

Serie STONE- Kit Elevador de placa / STONE Series – Plate lifter kit

Ref: E-49134

Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features



Dimensiones maximas / Maximum dimensions (mm)

| | |
|---------------|-----|
| Alto / Height | 200 |
|---------------|-----|

Características Técnicas / Technical Data

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Libre de halógenos / Halogen free | Si / Yes |
|-----------------------------------|----------|

Características Constructivas / Constructional features

| | |
|--|---------------------------------------|
| Tipo de montaje / Type of installation | Montado superficial / Surface mounted |
| Uso / Use | Interior / Indoor |
| Color / Colour | Gris metálico / Metallic grey |
| Material elevador / Lifter Material | Chapa galvanizada / Galvanized sheet |
| Material montador / Mounting Material | ABS / ABS |

FICHA TÉCNICA - DATA SHEET Ref:E-49134

Normativa / Regulations

| | |
|---|---|
| Normativa aplicada / Applied Standards | IEC 62208 |
| Directiva aplicadas / Directive applied | Directiva de Material Eléctrico (Baja tensión).2014/35/UE. Directiva sobre la compatibilidad electromagnética. <i>Electrical Material (Low voltage) Directive.2014/35/UE. Electromagnetic Compability Directive.2014/30/EU</i> |
| Certificados / Certificates | Certificado de conformidad con la norma IEC 62208 / <i>Certificate of conformity to IEC 62208 standard</i> |

Información logística y embalaje / Logistics and packaging Information

Cantidad mínima de pedido: 1 unidad / Minimun quantity order: 1 unit

Código arancelario / Tariff code: HS 85381000

| Embalaje / Packaging | Cantidad / Quantity | Peso neto – Peso bruto / Net weight –Gross weight | Dimensiones (mm) / Dimensions (mm) | Código EAN / EAN code |
|---|-------------------------------|---|--|------------------------------|
| Bolsa individual / Single bag | 1 u. | gr | 200 x 300 x 50 mm | 8429760846611 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Uso /Use | <ul style="list-style-type: none"> Las operaciones de instalación, puesta en servicio, inspección y mantenimiento sólo podrán ser realizadas por personal adecuadamente cualificado y formado en temas eléctricos y de seguridad aplicables. El cumplimiento de las instrucciones de seguridad no excusa el cumplimiento de otras normas específicas de la instalación, el lugar, el país u otras circunstancias que afecten al cuadro (R.D.614/2001, REBT, etc...). <i>Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D .614 / 2001, REBT, etc ...).</i> No se debe instalar el equipo sobre una superficie de material inflamable, ni en ambientes que pudieran estar bajo influencia de productos agresivamente corrosivos. <i>Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.</i> |
| Mantenimiento / Maintenance | <ul style="list-style-type: none"> Realizar inspecciones visuales periódicas de la envolvente. Se deben buscar grietas, golpes, etc., que puedan afectar al funcionamiento normal del cuadro y al grado IP designado. <i>Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.</i> |

Instruccion es / Instructions

Serie STONE- Kit Elevador de placa / STONE Series – Plate lifter kit

Ref: E-49146

Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features



Dimensiones maximas / Maximum dimensions (mm)

| | |
|---------------|-----|
| Alto / Height | 250 |
|---------------|-----|

Características Técnicas / Technical Data

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Libre de halógenos / Halogen free | Si / Yes |
|-----------------------------------|----------|

Características Constructivas / Constructional features

| | |
|--|---------------------------------------|
| Tipo de montaje / Type of installation | Montado superficial / Surface mounted |
| Uso / Use | Interior / Indoor |
| Color / Colour | Gris metálico / Metallic grey |
| Material elevador / Lifter Material | Chapa galvanizada / Galvanized sheet |
| Material montador / Mounting Material | ABS / ABS |

FICHA TÉCNICA - DATA SHEET Ref:E-49146

Normativa / Regulations

| | |
|---|---|
| Normativa aplicada / Applied Standards | IEC 62208 |
| Directiva aplicadas / Directive applied | Directiva de Material Eléctrico (Baja tensión).2014/35/UE. Directiva sobre la compatibilidad electromagnética. <i>Electrical Material (Low voltage) Directive.2014/35/UE. Electromagnetic Compability Directive.2014/30/EU</i> |
| Certificados / Certificates | Certificado de conformidad con la norma IEC 62208 / <i>Certificate of conformity to IEC 62208 standard</i> |

Información logística y embalaje / Logistics and packaging Information

Cantidad mínima de pedido: 1 unidad / Minimun quantity order: 1 unit

Código arancelario / Tariff code: HS 85381000

| Embalaje / Packaging | Cantidad / Quantity | Peso neto – Peso bruto / Net weight –Gross weight | Dimensiones (mm) / Dimensions (mm) | Código EAN / EAN code |
|---|-------------------------------|---|--|------------------------------|
| Bolsa individual / Single bag | 1 u. | gr | 200 x 300 x 50 mm | 8429760846635 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Uso / Use | <ul style="list-style-type: none"> Las operaciones de instalación, puesta en servicio, inspección y mantenimiento sólo podrán ser realizadas por personal adecuadamente cualificado y formado en temas eléctricos y de seguridad aplicables. El cumplimiento de las instrucciones de seguridad no excusa el cumplimiento de otras normas específicas de la instalación, el lugar, el país u otras circunstancias que afecten al cuadro (R.D.614/2001, REBT, etc...). <i>Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D .614 / 2001, REBT, etc ...).</i> No se debe instalar el equipo sobre una superficie de material inflamable, ni en ambientes que pudieran estar bajo influencia de productos agresivamente corrosivos. <i>Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.</i> |
| Mantenimiento / Maintenance | <ul style="list-style-type: none"> Realizar inspecciones visuales periódicas de la envolvente. Se deben buscar grietas, golpes, etc., que puedan afectar al funcionamiento normal del cuadro y al grado IP designado. <i>Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.</i> |

Instruccion es / Instructions